

## 深圳市泰诚检测有限公司

Shenzhen Taicheng Testing Co., Ltd.

## 检测报告

Test Report

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 委托单位:         | 南雄市中城房地产开发有限公司    |
| Client        |                   |
| 项目名称:         | 南雄市北城安置房建设项目（尚书府） |
| Entry name    |                   |
| 项目地址:         | 南雄中学运动场东北侧        |
| Address       |                   |
| 检测类别:         | 委托监测              |
| Type          |                   |
| 报告日期:         | 2024.07.31        |
| Approved Date |                   |

检验检测专用章

编制: 周丹宜

审核: 黄建斌

签发: 王兵

签发时间:

## 报告编写说明

- 1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、本报告不得涂改、增删；无审核、签发人签字无效；无本公司检测专用章和骑缝章无效。
- 3、本公司只对来样或自采样品负责。
- 4、本报告未经本公司同意不得用于广告、商品宣传等商业行为。
- 5、未经本公司书面批准，不得部分复制本检测报告（全文复制除外）。
- 6、对本报告若有异议，请于报告发出之日起十日内向本公司提出，逾期不申请的，视为认可检测报告。
- 7、本公司不对委托单位提供的信息真实性负责。针对委托方交付检测的现场状态进行采样，本报告仅对该现场的当次采样检测负责。

---

联系地址：深圳市龙华区观湖街道樟溪社区白鸽湖路 67 号 A1 栋 101

邮政编码：518110

电 话：0755-28020129

邮 箱：service@sztctest.com

一、监测概况

表 1 项目监测概况

|         |                                   |       |                       |
|---------|-----------------------------------|-------|-----------------------|
| 委托单位:   | 南雄市中城房地产开发有限公司                    |       |                       |
| 项目名称:   | 南雄市北城安置房建设项目（尚书府）                 |       |                       |
| 项目地址:   | 南雄中学运动场东北侧                        |       |                       |
| 采样人员:   | 李刚、杨志勇、张维                         | 采样时间: | 2024.07.25            |
| 分析人员:   | 李刚、杨志勇、张维、<br>林家确、杨飞绵             | 分析时间: | 2024.07.25-2024.07.29 |
| 备注:     | 委托方告知采样前封闭时间 1 小时                 |       |                       |
| 采样依据:   | 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020） |       |                       |
| 限值标准依据: | 由委托方提供。                           |       |                       |

二、监测内容

表 2 监测项目

| 序号 | 监测点位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 监测类别 | 监测项目                 | 监测频次              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------|
| 1  | 6 栋 1601 客厅、6 栋 1601 卧室 1、6 栋 1601 卧室 2、6 栋 1601 卧室 3、6 栋 1601 卧室 4、6 栋 1402 客厅、6 栋 1402 卧室 1、6 栋 1402 卧室 2、6 栋 1402 卧室 3、6 栋 1402 卧室 4、7 栋 1301 客厅、7 栋 1301 卧室 1、7 栋 1301 卧室 2、7 栋 1301 卧室 3、7 栋 1301 卧室 4、7 栋 1102 客厅、7 栋 1102 卧室 1、7 栋 1102 卧室 2、7 栋 1102 卧室 3、7 栋 1102 卧室 4、8 栋 1501 客厅、8 栋 1501 卧室 1、8 栋 1501 卧室 2、8 栋 1501 卧室 3、8 栋 1501 卧室 4、8 栋 102 客厅、8 栋 102 卧室 1、8 栋 102 卧室 2、8 栋 102 卧室 3、9 栋 1601 客厅、9 栋 1601 卧室 1、9 栋 1601 卧室 2、9 栋 1601 卧室 3、9 栋 1601 卧室 4、9 栋 1603 客厅、9 栋 1603 卧室 1、9 栋 1603 卧室 2、9 栋 1603 卧室 3、9 栋 1002 客厅、9 栋 1002 卧室 1、9 栋 1002 卧室 2、9 栋 1002 卧室 3、9 栋 1002 卧室 4、9 栋 1004 客厅、9 栋 1004 卧室 1、9 栋 1004 卧室 2、9 栋 1004 卧室 3、6 栋、7 栋、8 栋共同物业用房、10 栋 1301 客厅、10 栋 1301 卧室 1、10 栋 1301 卧室 2、10 栋 1301 卧室 3、10 栋 1301 卧室 4、10 栋 1302 客厅、10 栋 1302 卧室 1、10 栋 1302 卧室 2、10 栋 1302 卧室 3、10 栋 1302 卧室 4 | 室内空气 | 苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛、氨、氡 | 监测 1 天，<br>监测 1 次 |

本页以下空白

表 2 监测项目 (续)

| 序号 | 监测点位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 监测类别 | 监测项目                 | 监测频次              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------|
| 2  | 11 栋 901 客厅、11 栋 901 卧室 1、11 栋 901 卧室 2、11 栋 901 卧室 3、11 栋 901 卧室 4、11 栋 902 客厅、11 栋 902 卧室 1、11 栋 902 卧室 2、11 栋 902 卧室 3、11 栋 902 卧室 4、12 栋 201 客厅、12 栋 201 卧室 1、12 栋 201 卧室 2、12 栋 201 卧室 3、12 栋 201 卧室 4、12 栋 101 客厅、12 栋 101 卧室 1、12 栋 101 卧室 2、12 栋 101 卧室 3、12 栋 1401 客厅、12 栋 1401 卧室 1、12 栋 1401 卧室 2、12 栋 1402 客厅、12 栋 1402 卧室 1、12 栋 1402 卧室 2、商务办公一、商务办公二、卫生间、6 栋、7 栋商铺左二、12 栋商铺右一、11 栋商铺左三 | 室内空气 | 苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛、氨、氡 | 监测 1 天，<br>监测 1 次 |
| 备注 | 采样地址、点位名称、采样点数、布点方式均由委托方指定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                      |                   |

### 三、检测方法

表 3 检测方法

| 项目类别 | 检测项目     | 检测方法                                                 | 分析仪器                       | 方法检出限                  |
|------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 室内空气 | 苯、甲苯、二甲苯 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 D 室内空气中苯、甲苯、二甲苯的测定 | 气相色谱仪 TRACE1300            | 0.01 mg/m <sup>3</sup> |
|      | TVOC     | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 E 室内空气中 TVOC 的测定   | 气相色谱仪 SP-3510              | 0.01 mg/m <sup>3</sup> |
|      | 甲醛       | 《居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法》GB/T 16129-1995              | 可见分光光度计 722G               | --                     |
|      | 氨        | 公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 (8)        | 可见分光光度计 722G               | --                     |
|      | 氡        | 空气中氡浓度的闪烁瓶测定方法 GBZ/T 155-2002                        | 便携式测氡仪 FYCDY<br>测氡仪 JH-220 | 10 Bq/m <sup>3</sup>   |

本页以下空白

四、监测结果

表 4 室内空气监测结果

| 监测时间       | 监测点位          | 点位<br>编号 | 监测结果  |       |       |       |       |       |       |
|------------|---------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            |               |          | 苯     | 甲苯    | 二甲苯   | TVOC  | 甲醛    | 氨     | 氡     |
| 2024.07.25 | 6 栋 1601 客厅   | 1#       | ND    | 0.04  | 0.03  | 0.29  | 0.048 | 0.081 | 46    |
|            | 6 栋 1601 卧室 1 | 2#       | ND    | 0.02  | 0.03  | 0.19  | 0.055 | 0.097 | 52    |
|            | 6 栋 1601 卧室 2 | 3#       | ND    | ND    | ND    | 0.17  | 0.053 | 0.067 | 71    |
|            | 6 栋 1601 卧室 3 | 4#       | ND    | 0.01  | 0.01  | 0.13  | 0.052 | 0.100 | 62    |
|            | 6 栋 1601 卧室 4 | 5#       | ND    | 0.02  | 0.02  | 0.32  | 0.047 | 0.080 | 64    |
|            | 6 栋 1402 客厅   | 6#       | 0.01  | 0.02  | 0.01  | 0.15  | 0.057 | 0.065 | 53    |
|            | 6 栋 1402 卧室 1 | 7#       | ND    | 0.01  | 0.01  | 0.17  | 0.062 | 0.108 | 54    |
|            | 6 栋 1402 卧室 2 | 8#       | ND    | 0.01  | 0.01  | 0.13  | 0.053 | 0.093 | 58    |
|            | 6 栋 1402 卧室 3 | 9#       | ND    | ND    | ND    | 0.26  | 0.041 | 0.107 | 62    |
|            | 6 栋 1402 卧室 4 | 10#      | ND    | ND    | ND    | 0.24  | 0.042 | 0.104 | 64    |
|            | 7 栋 1301 客厅   | 11#      | ND    | ND    | ND    | 0.19  | 0.060 | 0.110 | 53    |
|            | 7 栋 1301 卧室 1 | 12#      | ND    | 0.01  | 0.01  | 0.22  | 0.041 | 0.099 | 52    |
|            | 7 栋 1301 卧室 2 | 13#      | ND    | 0.01  | 0.01  | 0.36  | 0.056 | 0.091 | 62    |
|            | 7 栋 1301 卧室 3 | 14#      | ND    | 0.02  | 0.01  | 0.31  | 0.064 | 0.071 | 58    |
|            | 7 栋 1301 卧室 4 | 15#      | ND    | ND    | ND    | 0.33  | 0.052 | 0.081 | 60    |
|            | 7 栋 1102 客厅   | 16#      | ND    | ND    | ND    | 0.16  | 0.043 | 0.107 | 60    |
|            | 7 栋 1102 卧室 1 | 17#      | ND    | 0.01  | 0.03  | 0.16  | 0.063 | 0.084 | 61    |
|            | 7 栋 1102 卧室 2 | 18#      | ND    | ND    | ND    | 0.28  | 0.060 | 0.074 | 62    |
|            | 7 栋 1102 卧室 3 | 19#      | ND    | ND    | ND    | 0.36  | 0.059 | 0.078 | 66    |
|            | 7 栋 1102 卧室 4 | 20#      | ND    | ND    | ND    | 0.34  | 0.052 | 0.089 | 70    |
|            | 8 栋 1501 客厅   | 21#      | ND    | 0.01  | ND    | 0.37  | 0.049 | 0.074 | 50    |
|            | 8 栋 1501 卧室 1 | 22#      | ND    | ND    | ND    | 0.39  | 0.045 | 0.081 | 51    |
|            | 8 栋 1501 卧室 2 | 23#      | ND    | ND    | ND    | 0.16  | 0.055 | 0.067 | 56    |
|            | 8 栋 1501 卧室 3 | 24#      | ND    | ND    | 0.01  | 0.36  | 0.046 | 0.102 | 56    |
|            | 8 栋 1501 卧室 4 | 25#      | ND    | ND    | ND    | 0.12  | 0.056 | 0.090 | 58    |
| 参考限值       |               |          | ≤0.06 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.45 | ≤0.07 | ≤0.15 | ≤150  |
| 单位         |               |          | mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | Bq/m³ |

本页以下空白



表 4 室内空气监测结果 (续 1)

| 监测时间       | 监测点位                  | 点位<br>编号 | 监测结果  |       |       |       |       |       |       |
|------------|-----------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            |                       |          | 苯     | 甲苯    | 二甲苯   | TVOC  | 甲醛    | 氨     | 氡     |
| 2024.07.25 | 8 栋 102 客厅            | 26#      | ND    | ND    | ND    | 0.27  | 0.055 | 0.068 | 60    |
|            | 8 栋 102 卧室 1          | 27#      | ND    | 0.01  | 0.01  | 0.14  | 0.049 | 0.107 | 60    |
|            | 8 栋 102 卧室 2          | 28#      | ND    | ND    | ND    | 0.17  | 0.051 | 0.081 | 65    |
|            | 8 栋 102 卧室 3          | 29#      | ND    | ND    | ND    | 0.13  | 0.063 | 0.075 | 64    |
|            | 9 栋 1601 客厅           | 30#      | ND    | ND    | ND    | 0.37  | 0.056 | 0.078 | 81    |
|            | 9 栋 1601 卧室 1         | 31#      | ND    | ND    | ND    | 0.21  | 0.044 | 0.105 | 75    |
|            | 9 栋 1601 卧室 2         | 32#      | 0.02  | 0.05  | 0.03  | 0.19  | 0.055 | 0.098 | 77    |
|            | 9 栋 1601 卧室 3         | 33#      | ND    | ND    | ND    | 0.42  | 0.059 | 0.070 | 65    |
|            | 9 栋 1601 卧室 4         | 34#      | ND    | ND    | ND    | 0.11  | 0.055 | 0.069 | 64    |
|            | 9 栋 1603 客厅           | 35#      | ND    | ND    | ND    | 0.25  | 0.045 | 0.085 | 71    |
|            | 9 栋 1603 卧室 1         | 36#      | ND    | 0.01  | ND    | 0.28  | 0.043 | 0.079 | 73    |
|            | 9 栋 1603 卧室 2         | 37#      | ND    | 0.03  | 0.01  | 0.35  | 0.056 | 0.078 | 68    |
|            | 9 栋 1603 卧室 3         | 38#      | ND    | ND    | ND    | 0.34  | 0.060 | 0.092 | 69    |
|            | 9 栋 1002 客厅           | 39#      | ND    | 0.04  | ND    | 0.18  | 0.057 | 0.066 | 72    |
|            | 9 栋 1002 卧室 1         | 40#      | ND    | ND    | ND    | 0.28  | 0.060 | 0.067 | 53    |
|            | 9 栋 1002 卧室 2         | 41#      | ND    | 0.01  | ND    | 0.14  | 0.048 | 0.067 | 57    |
|            | 9 栋 1002 卧室 3         | 42#      | ND    | ND    | ND    | 0.24  | 0.049 | 0.110 | 57    |
|            | 9 栋 1002 卧室 4         | 43#      | ND    | ND    | ND    | 0.33  | 0.050 | 0.086 | 58    |
|            | 9 栋 1004 客厅           | 44#      | ND    | ND    | ND    | 0.33  | 0.053 | 0.082 | 64    |
|            | 9 栋 1004 卧室 1         | 45#      | ND    | ND    | ND    | 0.19  | 0.054 | 0.091 | 62    |
|            | 9 栋 1004 卧室 2         | 46#      | ND    | 0.01  | 0.01  | 0.33  | 0.058 | 0.089 | 61    |
|            | 9 栋 1004 卧室 3         | 47#      | ND    | 0.01  | ND    | 0.42  | 0.055 | 0.091 | 63    |
|            | 6 栋、7 栋、8 栋<br>共同物业用房 | 48#      | ND    | 0.01  | ND    | 0.20  | 0.051 | 0.078 | 70    |
|            |                       | 49#      | ND    | ND    | ND    | 0.22  | 0.051 | 0.106 | 69    |
|            |                       | 50#      | ND    | ND    | ND    | 0.23  | 0.048 | 0.091 | 72    |
|            |                       | 51#      | ND    | ND    | ND    | 0.29  | 0.063 | 0.096 | 72    |
|            |                       | 52#      | 0.01  | 0.02  | 0.01  | 0.19  | 0.048 | 0.110 | 68    |
|            |                       | 平均值      | ND    | ND    | ND    | 0.23  | 0.052 | 0.096 | 70    |
| 参考限值       |                       |          | ≤0.06 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.45 | ≤0.07 | ≤0.15 | ≤150  |
| 单位         |                       |          | mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | Bq/m³ |

本页以下空白

表 4 室内空气监测结果 (续 2)

| 监测时间       | 监测点位           | 点位<br>编号 | 监测结果  |       |       |       |       |       |       |
|------------|----------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            |                |          | 苯     | 甲苯    | 二甲苯   | TVOC  | 甲醛    | 氨     | 氡     |
| 2024.07.25 | 10 栋 1301 客厅   | 53#      | ND    | ND    | ND    | 0.09  | 0.041 | 0.083 | 75    |
|            | 10 栋 1301 卧室 1 | 54#      | ND    | ND    | ND    | 0.10  | 0.054 | 0.071 | 65    |
|            | 10 栋 1301 卧室 2 | 55#      | ND    | ND    | ND    | 0.32  | 0.041 | 0.102 | 62    |
|            | 10 栋 1301 卧室 3 | 56#      | ND    | ND    | ND    | 0.35  | 0.054 | 0.100 | 60    |
|            | 10 栋 1301 卧室 4 | 57#      | 0.01  | 0.04  | 0.01  | 0.21  | 0.062 | 0.101 | 61    |
|            | 10 栋 1302 客厅   | 58#      | ND    | ND    | ND    | 0.20  | 0.049 | 0.108 | 50    |
|            | 10 栋 1302 卧室 1 | 59#      | ND    | ND    | ND    | 0.30  | 0.043 | 0.066 | 51    |
|            | 10 栋 1302 卧室 2 | 60#      | ND    | ND    | ND    | 0.28  | 0.045 | 0.075 | 54    |
|            | 10 栋 1302 卧室 3 | 61#      | 0.01  | 0.03  | 0.03  | 0.25  | 0.060 | 0.102 | 57    |
|            | 10 栋 1302 卧室 4 | 62#      | ND    | ND    | ND    | 0.36  | 0.057 | 0.071 | 58    |
|            | 11 栋 901 客厅    | 63#      | ND    | ND    | ND    | 0.17  | 0.062 | 0.109 | 62    |
|            | 11 栋 901 卧室 1  | 64#      | ND    | ND    | ND    | 0.22  | 0.056 | 0.098 | 58    |
|            | 11 栋 901 卧室 2  | 65#      | ND    | ND    | ND    | 0.20  | 0.059 | 0.075 | 60    |
|            | 11 栋 901 卧室 3  | 66#      | ND    | ND    | ND    | 0.17  | 0.048 | 0.090 | 57    |
|            | 11 栋 901 卧室 4  | 67#      | ND    | 0.03  | 0.06  | 0.21  | 0.064 | 0.073 | 56    |
|            | 11 栋 902 客厅    | 68#      | ND    | 0.01  | ND    | 0.29  | 0.062 | 0.083 | 61    |
|            | 11 栋 902 卧室 1  | 69#      | ND    | ND    | ND    | 0.29  | 0.044 | 0.075 | 73    |
|            | 11 栋 902 卧室 2  | 70#      | ND    | ND    | ND    | 0.34  | 0.054 | 0.087 | 44    |
|            | 11 栋 902 卧室 3  | 71#      | ND    | ND    | ND    | 0.27  | 0.051 | 0.087 | 47    |
|            | 11 栋 902 卧室 4  | 72#      | ND    | 0.01  | 0.01  | 0.18  | 0.055 | 0.082 | 50    |
|            | 12 栋 201 客厅    | 73#      | ND    | 0.01  | 0.01  | 0.07  | 0.052 | 0.067 | 62    |
|            | 12 栋 201 卧室 1  | 74#      | ND    | ND    | ND    | 0.21  | 0.044 | 0.086 | 68    |
|            | 12 栋 201 卧室 2  | 75#      | ND    | ND    | ND    | 0.33  | 0.050 | 0.102 | 47    |
|            | 12 栋 201 卧室 3  | 76#      | ND    | 0.01  | ND    | 0.16  | 0.060 | 0.064 | 51    |
|            | 12 栋 201 卧室 4  | 77#      | ND    | ND    | ND    | 0.24  | 0.054 | 0.093 | 52    |
|            | 12 栋 101 客厅    | 78#      | ND    | 0.01  | ND    | 0.21  | 0.042 | 0.064 | 62    |
|            | 12 栋 101 卧室 1  | 79#      | ND    | ND    | ND    | 0.16  | 0.042 | 0.109 | 63    |
|            | 12 栋 101 卧室 2  | 80#      | ND    | ND    | ND    | 0.29  | 0.055 | 0.090 | 49    |
|            | 12 栋 101 卧室 3  | 81#      | ND    | ND    | ND    | 0.28  | 0.044 | 0.083 | 47    |
| 参考限值       |                |          | ≤0.06 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.45 | ≤0.07 | ≤0.15 | ≤150  |
| 单位         |                |          | mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | Bq/m³ |

本页以下空白

表 4 室内空气监测结果 (续 3)

| 监测时间       | 监测点位                                                                                   | 点位<br>编号 | 监测结果              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                        |          | 苯                 | 甲苯                | 二甲苯               | TVOC              | 甲醛                | 氨                 | 氡                 |
| 2024.07.25 | 12 栋 1401 客厅                                                                           | 82#      | ND                | ND                | ND                | 0.28              | 0.041             | 0.085             | 67                |
|            | 12 栋 1401 卧室 1                                                                         | 83#      | ND                | ND                | ND                | 0.24              | 0.044             | 0.065             | 66                |
|            | 12 栋 1401 卧室 2                                                                         | 84#      | ND                | 0.04              | ND                | 0.28              | 0.054             | 0.101             | 58                |
|            | 12 栋 1402 客厅                                                                           | 85#      | ND                | ND                | ND                | 0.20              | 0.045             | 0.074             | 58                |
|            | 12 栋 1402 卧室 1                                                                         | 86#      | ND                | ND                | 0.01              | 0.26              | 0.053             | 0.099             | 60                |
|            | 12 栋 1402 卧室 2                                                                         | 87#      | ND                | 0.01              | 0.01              | 0.17              | 0.047             | 0.111             | 61                |
|            | 商务办公一                                                                                  | 88#      | ND                | ND                | ND                | 0.41              | 0.048             | 0.086             | 62                |
|            |                                                                                        | 89#      | ND                | 0.01              | 0.01              | 0.16              | 0.063             | 0.079             | 65                |
|            |                                                                                        | 90#      | ND                | 0.01              | 0.01              | 0.41              | 0.058             | 0.099             | 66                |
|            |                                                                                        | 平均值      | ND                | ND                | ND                | 0.33              | 0.056             | 0.088             | 64                |
|            | 商务办公二                                                                                  | 91#      | ND                | ND                | ND                | 0.19              | 0.051             | 0.079             | 67                |
|            |                                                                                        | 92#      | ND                | ND                | ND                | 0.40              | 0.051             | 0.071             | 65                |
|            |                                                                                        | 93#      | ND                | 0.01              | ND                | 0.22              | 0.055             | 0.079             | 67                |
|            |                                                                                        | 平均值      | ND                | ND                | ND                | 0.27              | 0.052             | 0.076             | 66                |
|            | 卫生间                                                                                    | 94#      | ND                | 0.01              | 0.02              | 0.24              | 0.058             | 0.080             | 66                |
|            | 6 栋、7 栋商铺左二                                                                            | 95#      | ND                | ND                | ND                | 0.18              | 0.061             | 0.082             | 75                |
|            |                                                                                        | 96#      | 0.01              | 0.01              | 0.01              | 0.31              | 0.045             | 0.071             | 81                |
|            |                                                                                        | 97#      | ND                | ND                | ND                | 0.25              | 0.044             | 0.090             | 81                |
|            |                                                                                        | 平均值      | ND                | ND                | ND                | 0.25              | 0.050             | 0.081             | 79                |
|            | 12 栋商铺右一                                                                               | 98#      | ND                | ND                | ND                | 0.21              | 0.061             | 0.099             | 83                |
|            |                                                                                        | 99#      | ND                | ND                | ND                | 0.12              | 0.047             | 0.075             | 90                |
|            | 11 栋商铺左三                                                                               | 100#     | ND                | ND                | ND                | 0.21              | 0.042             | 0.085             | 75                |
| 参考限值       |                                                                                        |          | ≤0.06             | ≤0.15             | ≤0.20             | ≤0.45             | ≤0.07             | ≤0.15             | ≤150              |
| 单位         |                                                                                        |          | mg/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> | Bq/m <sup>3</sup> |
| 备注         | 1、“ND”表示未检出。<br>2、本次监测的项目限值参考《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）表 6.0.4 中 I 类民用建筑工程限值要求。 |          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

\*\*\*报告结束\*\*\*